




160020113189 (2016)国认监认字(447)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116



扫一扫 查真伪

# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号 1713343161  
REPORT NO.

产品名称 有源电力滤波器  
NAME OF SAMPLE

型号规格 CDAPF  
MODEL

委托单位 德力西集团仪器仪表有限公司  
CUSTOMER

生产单位 德力西集团仪器仪表有限公司  
MANUFACTURER

检测类别 型式试验  
TEST CATEGORY

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)  
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

检测报告  
TEST REPORT

样品名称 Product	有源电力滤波器		检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model	CDAPF		商 标 Trademark	
等 级 Grade	/		额定电压 Rated voltage	400V
额定电流 Rated current	200A		频 率 Frequency	50Hz
技术参数 Technical parameter	总谐波滤除率: ≥95% 损耗: ≤3%; IP20		批号或编号 Serial No.	17120006
生产日期 Date of Manufacture	20171206		受检单位 Sample(s) From	/
委托单位(客户) 名 称 Name of Client	德力西集团仪器仪表有限公司		生产单位 Manufacturer	德力西集团仪器仪表有限公司
地 址 Address	浙江省乐清市柳市镇德力西工业园			
抽样者 Sampling Organization	/		抽样基数 Number of Samples	/
抽样位置 Sample Location	/		抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/		到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台
送样者 Sample(s) Deliverer	德力西集团仪器仪表有限公司		到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2017 年 12 月 25 日
检测依据 Test Requirements	JB/T 11067-2011 《低压有源电力滤波装置》			
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测			
检测日期 Test Date	2017 年 12 月 25 日 至 2018 年 02 月 01 日		检测地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检测结论 Test Summary	<p>依据 JB/T 11067-2011 《低压有源电力滤波装置》，对所送样品进行检测，所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期: 2018 年 02 月 02 日 Date of Approval</p>			
备 注 Remarks	/			

批 准:  
Approved by



审 核:  
Verified by



编 制:  
Compose

