




160020113189



(2016)国认监认字(447)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



扫一扫 查真伪

检测报告

TEST REPORT

报告编号 1713343160

REPORT NO.

产品名称 静止无功发生器

NAME OF SAMPLE

型号规格 CDSVG

MODEL

委托单位 德力西集团仪器仪表有限公司

CUSTOMER

生产单位 德力西集团仪器仪表有限公司

MANUFACTURER

检测类别 型式试验

TEST CATEGORY

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)


检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	静止无功发生器	检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model 等级 Grade	CDSVG /	商 标 Trademark	
额定电流 Rated current	216.5A	额定电压 Rated Voltage	400V
技术参数 Technical parameter	额定补偿容量: 150kvar 总谐波滤除率: ≥90% 损耗: ≤2.5% Ui:690V IP20	频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	20171222	批号或编号 Serial No.	17120015
委托单位(客户) 名 称 Customer 地 址 Address	德力西集团仪器仪表有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西工 业园	受检单位 Inspected Entity	/
		生产单位 Manufacturer	德力西集团仪器仪表有限 公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样位置 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 台
送样者 Sample(s) Deliverer	德力西集团仪器仪表有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2017 年 12 月 25 日
检测依据 Test Requirements	DL/T 1216-2013 《配电网静止同步补偿装置技术规范》		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2017 年 12 月 25 日 至 2018 年 01 月 22 日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检测结论 Test Summary	<p>依据 DL/T 1216-2013 《配电网静止同步补偿装置技术规范》，对所送样品进行检测，所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期: 2018 年 01 月 23 日 Date of Approval</p>		
备 注 Remarks	/		

批 准:
Approved by



审 核:
Verified by



编 制:
Compose

